

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票										
名 称								防 火 管理者	㊟	
所 在								立会者	㊟	
点検種別	機 器		点 検 年 月 日							
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL			
	氏名 ㊟				住所					
点 検 項 目				点 検 結 果			措 置 内 容			
				種別・容量等の内容						判 定
			避難口	通路	客席					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外 表 箱 示 面	種 類								
		視 認 障 害 等								
		外 形 示 表								
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形 示 表								
		機 能								
	光 源									
	点 検 ス イ ッ チ									
	ヒ ュ ー ズ 類									
	結 線 接 続									
	信 号 装 置 等	外 形 示 表								
結 線 接 続										
機 能										
誘 導 標 識	外 形 示 表									
	視 認 障 害 等									
	採 光									
備 考										
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判別欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識明細

件名 _____

番号	設 置 階												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
備考													

